

# 避難誘導システムの紹介

## 点滅機能、音声誘導機能を付加した誘導灯

火災信号を受けると、キセノンランプが連続してせん光を、又、誘導音を発し、避難口の位置をわかりやすくします。



## 非常文字表示装置

火災信号を受けると、文字表示装置が、火災情報を表示します。



## 光走行式避難誘導装置

火災信号を受けると、床等に埋め込まれたランプが、避難する方向に点滅走行し、避難方向を示します。



## 携帯式バイブレーター

火災信号を受けると、バイブレーターが作動。振動を身体に伝え火災の発生を知らせます。



各種誘導システムの設置の詳細については、最寄りの消防署等にお問い合わせください。

### お問い合わせ先

●大阪市消防局 予防課 設備係 電話番号 6532-8072

●最寄りの消防署

消防署名	電話番号	消防署名	電話番号
北消防署	6372-0119	東淀川消防署	6320-0119
都島消防署	6923-0119	東成消防署	6971-0119
福島消防署	6465-0119	生野消防署	6731-0119
此花消防署	6461-0119	旭消防署	6952-0119
中央消防署	6947-0119	城東消防署	6931-0119
(上町出張所)	6764-0119	鶴見消防署	6912-0119
西消防署	6536-0119	阿倍野消防署	6628-0119
港消防署	6573-0119	住之江消防署	6685-0119
大正消防署	6552-0119	住吉消防署	6695-0119
天王寺消防署	6771-0119	東住吉消防署	6691-0119
浪速消防署	6641-0119	平野消防署	6790-0119
西淀川消防署	6472-0119	西成消防署	6653-0119
淀川消防署	6308-0119	水上消防署	6574-0119

●大阪市消防振興協会 消防設備相談センター 電話番号 6459-1481

火事・救急  
は  
119番

いま、診てもらえる病院はどこ？

TEL 6543-9999

大阪市救急情報サービス

(24時間・年中無休)

# 点滅機能、音声誘導機能をもった 誘導灯の設置

次のような場所に設置するとたいへん有効です。

設置することが  
望ましい  
建物、設置場所

1

病院、老人福祉施設、社会福祉施設等で視力又は聴力に障害のある方が利用する施設で、避難経路となる場所。

2

百貨店、ホテル、地下街等で、照明・看板等により誘導灯がわかりにくくなる場所。

3

これらの機能を活用して、積極的に避難誘導する必要があると認められる場所。

## 点滅機能をもった誘導灯

避難口のランプがせん光を発するため、  
避難口の発見が容易になります。



## 音声誘導機能をもった誘導灯

誘導音を発する誘導灯なら、  
煙で視界が悪くなくても、避難口の位置が  
わかりやすくなります。

